

LEGENDA:

- drát jímací soustavy AlMgSi 8 mm
- zkušební svorka (SZb)
- číslo svodu (označovací štítek)
- SK svorka křížová (SK)
- PJ pomocný jímač - výška 0,5 m
- TJ tyčový jímač + betonové patky - výška 3 m
- místo uzemnění

Hlavní arch.projektu	–	Pražská 142/102 500 04 Hradec Králové www.artlite.cz	
	–		
Projektant profese	Ing. Lubomír Mudroň		
Vypracoval	Michal Suchý		
Investor	–	číslo zakázky	18071
Město Štramberk hrad Trúba – rekonstrukce slavnostního osv.		datum	08/2018
		stupeň PD	DPS
		měřítko	1 : 100
doplnění hromosvodu – zvonice		označení přílohy	D.2.6