

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

e) název stavby

Oprava střechy, krovu a říms ZŠ Štramberk

f) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Místo stavby: Štramberk
Adresa: Zauličí č.p. 485
Katastrální území : Štramberk [764116]
Parcelly : 518
Správní území: kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín

g) předmět projektové dokumentace

Předmětem dokumentace je oprava střechy a krovu školy a oprava poškozených hlavních říms.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Město Štramberk

Náměstí 9

74266 Štramberk

IČ : 00298468

Zastoupení : Ing. David Plandor, Ph.D. - starosta

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

e) zpracovatel dokumentace

CONSTRUCTUS s.r.o.

Raškovice 285, 739 04 Pražmo

IČ: 26847779, DIČ: CZ26847779

zastoupení: Ing. Václav Jurga – jednatel

f) hlavní projektant

Ing. Blanka Křížková

Panské Nové Dvory 2434,

738 01 Frýdek-Místek,

aut. inženýr ČKAIT 1103396

g) projektanti jednotlivých částí

Ing. Václav Jurga - architektonické, a stavebně-konstrukční řešení

Ing. Blanka Křížková - architektonické, a stavebně-konstrukční řešení

Ing. Jaromír Hudeček – statické posouzení, ČKAIT 1100227

Greenel elektro technology, s.r.o., Bc. Vít Novák - hromosvod

V Raškovicích, září 2018

Ing. Blanka Křížková

Ing. Václav Jurga

Dodatek se týká zpracování požadavků obdržených stanovisek dotčených orgánů do uvedených částí souhrnné technické zprávy, ostatní části dokumentace nejsou dotčeny.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Do dokumentace byly zpracovány požadavky z ústního projednání se zástupci NPÚ.

Podmínky ze závazných stanovisek budou zpracovány po jejich obdržení

Dne 11.9.2018 bylo společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 719388/18 vydáno vyjádření s konstatováním, že dojde ke střetu s vedením SEK. Veškerá navrhovaná vedení zemnění bleskosvodu budou umístěna mimo ochranné pásmo vedení a stojky a kotvení lešení nutného k provedení navrhovaných prací budou také umístěny mimo ochranné pásmo bez zásahu do terénu.

Dne 14.9.2018 bylo společností Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. vydáno pod zn. 9773/V024043/2018/VY stanovisko s konstatováním:

Stanovisko k umístění:

Návrhem umístění zařízení staveniště je **nutné respektovat** stávající zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **jednotnou kanalizaci DN 400 B** (stoka B", hl. uložení cca 1,7m) – viz mapová příloha.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel.č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky **nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro realizaci:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Zařízení staveniště** (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení **mimo ochranné pásmo** zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.**
- Po dobu provádění prací budou přístupny kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací (středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel.č.: 556 779 225 nebo 556 779 221, příp. 556 779 250).

Veškerá vedení zemnění bleskosvodu jsou navržena mimo ochranné pásmo výše zmíněné jednotné kanalizace

Dne 3.10.2018 bylo společností Gird services pod č.j. 5001789712 stanovisko s konstatováním:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovodní přípojka ocel DN 80 pro č. pop. 485

Na základě předložené situace byl předán informační zákres, poskytnutý zákres je pouze orientační!

Při provádění výše uvedených stavebních úprav objektu nesmí dojít k omezení přístupu k PZ vč. HUP NTL plynovodní přípojky.
Oplocení staveniště, lešení, skládky materiálu apod. požadujeme umístit mimo ochranné pásmo PZ min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení.
Budované objekty dodrží od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m.

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>), následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.
Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Na základě tohoto stanoviska musí být při budování lešení zajištěno jeho umístění (stojky, rámy apod.) mimo ochranné pásmo vedení ani zde nesmí být a nebudou prováděny žádné zemní práce.

Dne 2.10.2018 bylo společností ČEZ Distribuce pod zn. 1100460092 vydáno stanovisko

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s ohlášením stavby** výše uvedené při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100984530**.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytyčení kabelového vedení v terénu. V případě, že dojde odhalení kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- nově navržená uzemňovací soustava ochrany proti atmosférickým vlivům bude plně respektovat OP stávajícího podzemního kabelového vedení NN, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
- v průběhu stavebních prací i po celkovém dokončení budou dodrženy Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s., tzn. trvalá přístupnost k hlavní pojistkové skříni R136 (HDS), s minimálním prostorem 800mm před ní.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- **před započatím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

Navrhovaná uzemňovací soustava bude umístována mimo ochranné pásmo podzemního vedení NN a jeho poloha musí být upřesněna po vytyčení a zároveň musí zhotovitel požádat o souhlas – viz výše.

B.2. Zásady organizace výstavby

e) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).

Stavební práce budou prováděny klasickými způsoby.

Pro potřeby staveniště bude ze stávajícího objektu kostela využíváno napojení na elektrickou energii, voda bude používána z mobilní cisterny nebo nádrže.

Zařízení staveniště bude jednoduché – mobilní buňky (charakteru maringotky, chemické WC, mobilní cisterna) pro pracovníky a nářadí a budou umístěny v oploceném prostoru staveniště.

Skladovací prostory budou omezené staveništěm v rozsahu pouze zpracovávaného materiálu.

Součástí staveniště budou skladovací plochy umístěné v blízkosti provádění stavebních prací v oploceném prostoru. Tato plocha bude sloužit na skladování materiálu dle jednotlivých etap stavby.

Na základě obdržených stanovisek viz. B.1.e) je nutno dodržet jejich podmínky.

Veškerá vedení zemnění bleskosvodu musí být umístěna mimo ochranné pásmo jednotné kanalizace, kabelového vedení NN a SEK a NTL plynovodní přípojku. Při provádění musí být zajištěn volný a nepřerušovaný přístup k zařízením výše uvedených vedení umístěných na objektu.

V Raškovcích, říjen 2018

Ing. Blanka Křížková

Ing. Václav Jurga